



Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнекетскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 4/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района Томской области в лице директора

Пешковой Елены Константиновны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Верхнекетскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Томской области (Главного государственного инспектора Верхнекетского района Томской области по пожарному надзору) от 31.03.2021 г. № 4, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин. "13" апреля 2021г. по 13 ч 30 мин. "13" апреля 2021г. Тарасовым Максимом Николаевичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнекетскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области – главным государственным инспектором Верхнекетского района Томской области по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка МБОУ «Белоярская СОШ № 1», по адресам: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская, 1 А, стр. 1; р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 А, стр. 2; п. Палочка, ул. Молодежная д. 26; п. Лисица, ул. Таежная, 16

совместно с директором Пешковой Еленой Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только при выполнении)
1		2	3	4
1	Отсутствует проектная и исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию) в филиалах п. Палочка и филиал п. Лисица.	п. 54 ППР РФ; ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.02.2022г.	
2	Система вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) на пульт пожарной охраны без участия человека находится в отключенном состоянии.	ст. 83, п. 7, ст. 32 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.10.2021г.	
3	На объектах защиты не обеспечено наличие не менее 1 исправного руч-	п. 30 ППР РФ	10.10.2021г.	

ного электрического фонаря и 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Верхнекетскому району
(Главный государственный инспектор Верхнекетского
района по пожарному надзору) Тарасов М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"13" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"13" 04 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)